

圧力容器清掃整備仕様書

令和 7 年 7 月

尾 鷲 総 合 病 院

明示項目	明示項目の詳細		明 示 事 項
共通	5	資格	ア ボイラー整備士の資格を有すること。（免許証写しを提出）
	6	その他	ア 対象施設概要 1. 施設の名称 尾鷲総合病院 2. 所在地 三重県尾鷲市上野町5番25号 3. 対象機器 外来棟 ・ストレージタンク 松森工業(株)製 1基 最高使用圧力 5 kg / cm² 内容積 5. 263 m³ ・蒸気安全弁1基 口径50mm 設定圧力2. 5 kg / cm² 新棟 ・多管式熱交換器 (株)ベルテクノ製 2基 最高使用圧力 5 kg / cm² 内容積 0. 114 m³ ・安全弁2基 口径32mm 設定圧力0. 5 MPa ・ストレージタンク (株)ベルテクノ製 2基 最高使用圧力 5 kg / cm² 内容積 4. 514 m³ ・安全弁2基 口径40mm 設定圧力0. 5 MPa ・蒸気安全弁1基 口径65mm 設定圧力2 kg / cm² イ 清掃整備は検査日前日に行うこと。 ウ 性能検査の日程 外来棟 ストレージタンク1号は令和7年8月下旬予定 新棟 多管式熱交換器1号機、ストレージタンク1号機は令和8年2月中旬予定 多管式熱交換器2号機、ストレージタンク2号機は令和8年2月下旬予定 エ 受注者は、着手時ならびに事業期間中において、必要に応じて当院と打ち合せ協議を行うこととする。 オ 受注者は、完了時に当院の検査を受けなければならない。 カ 履行期間 契約の日から令和8年3月20日まで。
	7	支払条件	ア 支払は2回払いとし、1回目は外来棟分完了後、契約金額の25%、 2回目は新棟分完了後、契約金額の75%を支払うこととします。 イ 請求書受領後30日以内に支払うこととします。