

設計仕訳書		設計 令和 年月日						
		設計		検算				
事業名	冷温水発生機・冷却塔保守整備							
事業地名	尾鷲総合病院内							
事業費	一金 円也							
履行期間	自 令和 8年4月 1日 至 令和 9年3月31日							
事業の大要								
冷温水発生機保守整備（4月・10月） ※メーカー又はメーカー系列会社仕様による保守整備とする。 冷却塔保守整備（4月・7月・10月） ※メーカー又はメーカー系列会社仕様による保守整備とする。 冷暖房切替。								

内訳書

設計額

円也

消費税相当額

円也

事業費

円也

明細書

事業名 : 冷温水発生機・冷却塔保守整備

設計額 : 一金 円也

No. 内訳

名 称	材質	規 格 尺 法			積 量	単 位	小 計	摘 要
		長	巾	厚				
1 冷温水発生機保守整備					1.00	式		
2 冷却塔保守整備					1.00	式		
計								
計								千円止ぬ

尾鷲総合病院

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	冷温水発生機保守整備						
	冷房前切替整備	4月実施	2	台			
	冷房前煙管清掃	4月実施	2	台			
	冷房試運転調整	4月実施	2	台			
	暖房前切替整備	10月実施	2	台			
	暖房前チューブ清掃	10月実施	2	台			
	暖房前煙管清掃	10月実施	2	台			
	暖房試運転調整	10月実施	2	台			
	吸收溶液メークー分析		2	台			
	RH-1・2号機自動抽気ポンプ点検		2	台			
	諸経費		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	冷却塔保守整備	SDW-U250AS × 2					
	シーズンイン・オン・オフ点検整備	4月・中間・10月実施	2	台			
	諸経費		1	式			
	計					0	