

## 質問に対する回答について

令和 6年 10月 10日

「低濃度 PCB 汚染廃電気機器等運搬処理業務」の仕様書について、下記のとおり質問事項がありました。回答内容について、下記のとおりですので、お知らせいたします。

No	質問事項	回答
	1. 保管状況の分かる写真及び搬出経路の分かる写真、車両積込場所のスペースが分かる写真をデータでいただくことは可能でしょうか。	1. 可能です。写真①、写真②、写真③を参照下さい。
	2. 搬出経路に段差がある場合は写真と高さをお教えてください。	2. 資料1 段差① 5 cm(写真④参照) 資料1 段差② 12 cm(写真⑤参照)
	3. 機器を搬出する際に通路幅や扉の幅が狭いところは横幅をお教えてください。	3. 資料1 扉幅③ 壁と扉間(ドアノブまで) 60 cm 資料1 扉幅④ 壁と扉間74 cm
	4. 機器の寸法をお教えてください。	4. 資料2を参照して下さい。
	5. 平日、日中作業することは可能でしょうか。	5. 平日作業可能です。時間は協議となります。
	6. PCB 濃度分析はしておりますでしょうか。分析結果報告書を提示していただくことは可能でしょうか。また濃度の値をお教えてください。分析時に発生した分析検体等の汚染物もありますでしょうか。	6. PCB 濃度分析結果の値は資料2を参照下さい。 分析時の汚染物はありません。

尾鷲総合病院病院総務課施設係(尾鷲市上野町5番25号)

TEL 0597-22-3111 FAX 0597-23-3285